

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

г. Москва, ул. Обручева, д.46, тел: (495)-668-17-32, email: und_mo@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПУШКИНСКОМУ РАЙОНУ

МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.1а, тел. (факс): (495)-993-55-02, ogpnpyshkino@mail.ru

« 07 » апреля 20 15 года

г. Красноармейск

14ч. 30 мин.

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 83

По адресу/адресам: Московская область, г. Красноармейск, ул. Морозова, д.15.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №83 от 02.04.2015 года Заместителя главного
государственного инспектора Пушкинского района МО по пожарному
надзору Каравая М.С.

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 1 «Березка» городского округа Красноармейск Московской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« ___ » _____ г. ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___ часа минут
« ___ » _____ г. ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___ часа минут
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отдел НД по Пушкинскому району УНД ГУ МЧС России по МО

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): *(заполняется при
проведении выездной проверки)*

Заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 «Березка» Ланина Л.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Пушкинского района Московской
области по пожарному надзору майор внутренней службы Кавкаев В.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 1 «Березка» Ланина Л.В.; заместитель заведующего по безопасности
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 «Березка» Стрижкова Г.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.	<p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Возле выходов с этажей здания отсутствуют ручные пожарные извещатели; • Отсутствуют световые табло «ВЫХОД» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре у эвакуационных выходов с этажей здания и зальных помещений (музыкальный зал) детского сада; • Система пожарной сигнализации в здании детского сада, класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. <p>Вместе с тем на объекте предоставлены договора о выполнении мероприятий по устранению вышеуказанных нарушений. (п.61, п.63 ППР в РФ; РД 009-01-96, СП 5.13130.2009; НПБ 104-03; НПБ 110-03; ст.83 ч.7 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</p>	<p><u>Заведующий МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>комбинированного вида</u> <u>№ 1 «Березка»</u> <u>Ланина Л.В.</u></p> <p><u>заместитель заведующего</u> <u>по безопасности МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>комбинированного вида</u> <u>№ 1 «Березка»</u> <u>Стрижкова Г.В.</u></p>
2.	<p>Здание детского сада 1972 года постройки.</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Второй выход из групповых ячеек (группа №6, группа №4) 2-го этажа здания детского сада проходит через ряд помещений, в том числе через помещения групповой ячейки (группа №5) и не является эвакуационным; • Отсутствует второй эвакуационный выход из групповой ячейки (группа №3) на 1-м этаже. <p>(п.33, п.36 ППР в РФ; п.6.9*, п.6.12*, п.6.14, п.6.15*, п.6.16, п.6.29, п.6.19, СНИП 21-01-97*; п.4.2.4, п.5.2.12, п.5.2.14 СП 1.13130.2009)</p>	<p><u>Заведующий МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>комбинированного вида</u> <u>№ 1 «Березка»</u> <u>Ланина Л.В.</u></p> <p><u>заместитель заведующего</u> <u>по безопасности МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>комбинированного вида</u> <u>№ 1 «Березка»</u> <u>Стрижкова Г.В.</u></p>

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в отдел НД не представлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено: _____

