



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

г. Москва, ул. Обручева, д.46, тел: (495)-668-17-32, email: und_mo@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Пушкинскому району

МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.1а, тел (факс): (495)-993-55-02, ogpnpyshkino@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЯ № 83/1/1-2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

детский сад комбинированного вида № 1 «Березка»

городского округа Красноармейск Московской области

в лице законного представителя – заведующий Ланина Л.В.

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Пушкинского района Московской области по пожарному надзору (отдел НД по Пушкинскому району МО) № 83 от «02» апреля 2015 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «07» апреля 2015 года проведена проверка государственным инспектором Пушкинского района Московской области по пожарному надзору Кавкаевым Валерием Геннадьевичем, на объекте надзора – МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 «Березка» городского округа Красноармейск Московской области, расположенным по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Морозова, д.15, совместно с: Заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 «Березка» Ланина Л.В.: заместитель заведующего по безопасности МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 «Березка» Стрижкова Г.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
83/1/1	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: <ul style="list-style-type: none">• Возле выходов с этажей здания отсутствуют ручные пожарные извещатели;• Отсутствуют световые табло «ВЫХОД» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре у эвакуационных выходов с этажей здания и зальных помещений (музыкальный зал) детского сада;• Система пожарной сигнализации в здании дет-	п.61, п.63 ППР в РФ; РД 009-01-96, СП 5.13130.2009; НПБ 104-03; НПБ 110-03; ст.83 ч.7 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2015	

	ского сада, класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Вместе с тем на объекте предоставлен договор о выполнении мероприятий по устранению вышеуказанных нарушений.			
83/1/2	Здание детского сада 1972 года постройки. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а именно: <ul style="list-style-type: none"> • Второй выход из групповых ячеек (группа №6, группа №4) 2-го этажа здания детского сада проходит через ряд помещений, в том числе через помещения групповой ячейки (группа №5) и не является эвакуационным; • Отсутствует второй эвакуационный выход из групповой ячейки (группа №3) на 1-м этаже. <i>(в соответствии с п.2 ст.1 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты)</i>	п.33, п.36 ППР в РФ; п.6.9*, п.6.12*, п.6.14, п.6.15*, п.6.16, п.6.29, п.6.19, СНиП 21-01-97*; п.4.2.4, п.5.2.12, п.5.2.14 СП 1.13130.2009	01.02.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Пушкинского района
Московской области по пожарному надзору

«07» 04 2015 года



В.Г. Кавкаев

Заведующий МБДОУ

детский сад комбинированного вида № 1 «Березка»

«07» 04 2015 года

(подпись)

Л.В. Ланина